



SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ELDSTAD

Eigedomen si adresse		Gnr	Bnr	Tlf	
Namn - eigar		Adresse		Postnummer	Stad
Namn - montør		Adresse		Postnummer	Stad
Type eldstad og fabrikkat		Effekt i kw		Brenseltype	Ved <input type="checkbox"/> Olje <input type="checkbox"/> Gass <input type="checkbox"/> Pellets <input type="checkbox"/>
Skorsteinstype Tegl <input type="checkbox"/> Element <input type="checkbox"/> Stål <input type="checkbox"/>		Dimensjon i cm ²		Tal på eldstader tilknytt skorsteinen	
Installasjonen kontrollert av		Adresse		Postnummer	Stad
Kvalifikasjon					

Fylgjande vart kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt

JA NEI

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Er det ein godkjent eldstad? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er eldstaden montert i tråd med monteringsrettleiinga? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er avstanden til brannmur kontrollert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er avstanden til tak kontrollert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er det plate under og framfor eldstaden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Toler golvet vekta av eldstaden med omramming? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er det mogeleg å feia? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er eldstaden sikra tilstrekkeleg tilførsel av forbrenningsluft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er røykrøyret montert i tråd med skorsteinsprodusenten si rettleiing? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er skorsteinen eigna for tilkopling av denne eldstaden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Har skorsteinen høveleg dimensjon? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er produktdokumentasjon med monteringsrettleiinga å finna på byggjeplassen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Installert
Stad Dato Signatur montør

Kontrollerklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Utfylt sjekklister | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Visuell kontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Røyk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Videokamera | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Anna.....

Installasjonen er kontrollert og funnen i orden:

.....
Stad Dato Signatur kontrollør

Ta godt vare på originalen som ei stadfesting på utført kontroll og som eit verdidokument for bustaden. Send ein kopi til heradet.

Råd og tips ved montering:

Installasjon av eldstad må etter nyare retningslinjer ikkje verta kontrollert av kvalifisert kontrollør, men det vil likevel vera lurt at det vert gjort før han vert teken i bruk. Eigiar/tiltakshavar må sjølv sjå til at kontrolløren er kvalifisert. Kvalifisert kontrollør kan vera murmeister, varmeforhandlar, feiar - eller andre som kan stadfesta tilstrekkeleg kompetanse. Installatør og kontrollør kan vera ein og same person.

Det er viktig at eigar tek vare på utfylt skjema som dokumentasjon ved tilsyn/kontroll av feiar. Dokumentasjonen av rett montering er dessutan viktig i samband med kjøp/sal av bustaden.